Водоочистительных средств и оборудования

Область применения

Реагенты **АМИНАТ ВО-1** предназначены для снижения содержания кислорода в основном конденсате и пассивации низкотемпературного тракта паровых котлов среднего и высокого давления.

Рекомендации по применению

Реагенты дозируются в питательную воду паровых котлов (после деаэратора).

Реагенты рекомендуется дозировать в разбавленном виде с кратностью разбавления 5-10 раз.

Характеристики продукта

Представляют собой водные растворы карбогидразида.

- Прозрачные бесцветные жидкости.
- Плотность не менее 1,02 г/см3 (ВО-1), (1,04) г/см3(ВО-2)
- Значение pH – в пределах 8,5-9,0.
- По степени воздействия на организм относятся к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).
- Пожаровзрывобезопасны.
- Замерзший реагент после оттаивания и перемешивания восстанавливает свои свойства.

Рекомендуемая доза и контроль дозирования

Необходимая доза реагента устанавливается в зависимости от концентрации остаточного кислорода и содержания окислов железа и меди в питательной воде и может быть в пределах от 0,5 до 3 мг/дм3.

Дозирование контролируется поддержанием избытка реагента в питательной воде перед котлом.

Величина избытка реагентов по карбогидразиду должна поддерживаться в пределах 20-60 мкг/дм3.

Условия хранения и гарантийный срок

АМИНАТ ВО-1 хранят в крытых вентилируемых складских помещениях, при температуре не выше 30°С, не допуская попадания прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения – не более 12 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения АМИНАТ ВО-2 и поучения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: