



Техническая консультация

Наименование, ТУ	Показатель огнестойкости	Толщина покрытия	Расход на 1 м ²	Сертификат
Огнезащитная краска ОЗК-45Д ТУ 2316-019-17297211-06	1-я группа	Не нормируется	0,3 кг	С-RU.ПБ01.В.02237
Огнезащитное покрытие МПВО ТУ 5775-007-17297211-2002	1-я группа	Не нормируется	0,7 кг	С-RU.ПБ01.В.00659
Огнезащитный пропиточный состав-антисептик ОСА-Д ТУ 2499-025-17297211-2012	1-я группа	Не нормируется	0,27 кг	С-RU.ПБ57.В.01903
	2-я группа	Не нормируется	0,17 кг	С-RU.ПБ57.В.01795

По вопросам приобретения **Огнезащитные материалы для деревянных конструкций** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: