



Меры безопасности



Дегазацию баллонов проводят при необходимости освобождения емкости перед проведением его ремонта или замены запорной арматуры.

Работы производятся на специально оборудованном посту слива (выпуска) и аккумулялирования. При отсутствии поста дегазация баллонов производится техническими средствами АГЗС.

Сжиженные смеси следует удалять из рабочей емкости, независимо от объема, путем полной выработки, если по каким либо причинам сделать это невозможно, то производится выпуск остатков смеси в атмосферу.

Работу необходимо проводить на открытой и проветриваемой площадке, отдаленной от любых объектов не менее чем на 20 метров. Демонтированную емкость устанавливается в горизонтальное положение на деревянные ложементы. Дегазация баллонов остатков смеси проводится негорючими материалами или водой.

Стенды и агрегаты

Для замены газовой продукции и обработки используются следующее оборудование:

- Стенд дегазации баллонов СДД-219
- Агрегат АГДБ-2
- ПКТБА-СВД стенд

Высокая скорость работы на современных установках обеспечивается мощными гайковертами, снимающими вентиля и переходники.