



ТУ 36.00.12-019-25665344-2018

Вода обессоленная марки Б проходит несколько стадий очистки. Такие как механическая очистка, обезжелезивание и систему обратного осмоса. Из воды удаляются механические примеси, железо, марганец, органические вещества и растворенные соли.

Вода обессоленная марки А проходит дополнительную очистку с помощью ионообменных фильтров. Вода обессоленная марки А используется в производственных процессах, где требуется вода с низким содержанием солей металлов:

- при производстве специальных марок особо чистых химических растворов для электронной, пищевой промышленности, в косметологии и медицине;
- в аналитической химии.

Вода обессоленная марки Б используется:

- при приготовлении специальных марок чистых химических растворов;
- при химических синтезах в качестве реакционной среды;
- в системах индивидуального теплоснабжения;
- в производственных процессах, где требуется вода с низким содержанием солей.

[Техническая консультация](#)

Наименование показателей	Нормы по маркам	
	А	В
Цветность, градусы, не более	не нормируется	2



Вода обессоленная

Удельная электрическая проводимость, мкСм/см, не более*	1	5
рН	не нормируется	4,5 — 7,5
Массовая концентрация железа, мкг/дм ³ , не более	50	150
Массовая концентрация хлорид-иона, мкг/дм ³ , не более	20	200
Массовая концентрация нелетучего остатка, мг/дм ³ , не более**	1	5

По вопросам приобретения Вода обессоленная и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов